



NOTA: As tomadas do sistema de iluminação de emergência e sinalização de abandono de local deverão estar em circuito independentes das demais instalações elétricas. Deverão ser previstas tomadas e disjuntor exclusivos para cada sistema.

BEGROW[®]
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CREA SC nº 22187-7 Fone (49) 3664-0417 Av. Sul Brasil, 329 Cx Postal 09 Maravilha-SC

OBRA:
Edificação comercial
ENDEREÇO:
Avenida Maravilha, esquina com a Rua Carlos Antonio Cembranel, Maravilha - SC

REFERÊNCIA:
PLANTA BAIXA PPCI
DETALHAMENTOS

ESCALA: 1/50	DATA: Novembro/2019	ÁREA TOTAL: 748,60m ²	PRANCHA: 778-02 (Preventivo)
-----------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MARAVILHA CNPJ: 82.821.190/0001-72	RESPONSÁVEL P/ PROJETO: Rudimar N. Begrow CREA SC nº 18993-3	RESPONSÁVEL P/ EXECUÇÃO:
---	--	--------------------------